

Trinkwasserlabor

Herrenkrugstr. 140

39114 Magdeburg

Tel.: 0391 / 8504 750

Fax: 0391 / 8504 759

e-Mail: labor@wasser-twm.de

Trinkwasseranalyse entsprechend Trinkwasserverordnung in der gültigen Fassung (TrinkwV)

Versorgungsbereich Wasserwerke Halberstadt/Wienrode (Mischwasser OC)

Jahresmittelwert 2024

Beurteilung: Das Trinkwasser aus einer Mischung der Wasserwerke Halberstadt und Wienrode erfüllt alle Anforderungen der Trinkwasserverordnung und weist eine einwandfreie mikrobiologische Beschaffenheit auf. Die Mischung des frei von Zusatzstoffen naturnah aufbereiteten Grundwassers des WW Halberstadt und des durch Zusatz von Calciumoxid, Kohlendioxid, Aluminiumsulfat, Chlor sowie Chlordioxid aufbereiteten Oberflächenwassers des WW Wienrode führt zu einer ausgewogenen mineralischen Zusammensetzungen, die für einen guten und erfrischenden Geschmack sorgt. Das Trinkwasser erreicht eine Gesamthärte von 3,03 mmol/l Calciumkarbonat (17,0 °dH) und ist nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz vom 17. Juli 2013 (BGBl. I, 41, S. 2538) dem Härtebereich "hart" zuzuordnen.

Die hygienische Eignung metallener Werkstoffe in Kontakt zum Trinkwasser ist ausschließlich für die in der Positivliste der "Metall-Bewertungsgrundlage" des Umweltbundesamtes in der Fassung vom 11. Januar 2023 (BAnz AT 19.01.2023 B10) gegeben. Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit metallener Werkstoffe im Wasserverteilungs- und Speichersystem finden sich in der DIN EN 12502 Teile 1-5.

Magdeburg, den 27.01.2025

.....
Dr. Frömmichen

Abteilungsleiter Trinkwasserlabor

Legende: <x,x unterhalb der Bestimmungsgrenze
n.n. nicht nachweisbar
n.d. nicht durchgeführt
n.a. nicht auswertbar
n.q. nicht quantifizierbar
GWÜ Grenzwertüberschreitung
Mittel Mittelwert

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die im Prüfbericht angegebenen Prüfgegenstände. Eine Vervielfältigung von Auszügen dieses Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung des Trinkwasserlabors der TWM GmbH.

1. Bestimmungen vor Ort

lfd.Nr	Parameter	DIN	Einheit	Grenzwert	GWÜ	Mittel
1	Färbung (scheinbar)	DIN EN ISO 7887:2012-04	ohne			ohne
2	Temperatur vor Ort	DIN 38404-4:1976-12	°C			9,3
3	pH-Wert vor Ort	DIN EN ISO 10523:2012-04	ohne	9,5		7,47
4	Leitfähigkeit vor Ort (25°C)	DIN EN 27888:1993-11	µS/cm	2790		464
5	Sauerstoff	DIN ISO 17289:2014-12	mg/l O2			9,8

2. Anlage 1, Teil 1 Mikrobiologische Parameter (TrinkwV)

lfd.Nr	Parameter	DIN	Einheit	Grenzwert	GWÜ	Mittel
1	Escherichia coli	DIN EN ISO 9308-1:2017-09	KBE/100 ml	0		0
2	Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2:2000-11	KBE/100 ml	0		0

3. Anlage 2, Teil 1 Chemische Parameter (TrinkwV)

lfd.Nr	Parameter	DIN	Einheit	Grenzwert	GWÜ	Mittel
1	BTEX, Summe	DIN EN ISO 17943:2016-10	mg/l			n.q.
2	Benzol	DIN EN ISO 17943:2016-10	mg/l	0,001		<0,00030
3	Bor	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	1		<0,100
4	Bromat	DIN EN ISO 15061:2001-12	mg/l	0,025		<0,002
5	Chrom	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	0,025		0,000160
6	Cyanid	DIN 38405-D13:2011-04	mg/l	0,05		<0,010
7	1,2-Dichlorethan	DIN EN ISO 17943:2016-10	mg/l	0,003		<0,00050
8	Fluorid	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	mg/l	1,5		0,24
9	Nitrat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	mg/l	50		4,9
10	PSMBP, Summe		mg/l	0,0005		n.q.
11	Ametryn	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
12	Atrazin	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
13	Atrazin-desethyl	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
14	Atrazin-desisopropyl	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
15	Prometryn	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
16	Propazin	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
17	Simazin	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
18	Terbutylazin	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
19	Terbutylazin-desethyl	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
20	Sebutylazin	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
21	Bentazon	DIN 38407-35:2010-10	mg/l	0,0001		<0,000030
22	Bromacil	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
23	Bromoxynil	DIN 38407-35:2010-10	mg/l	0,0001		<0,000030
24	Chloridazon	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
25	Metamitron	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
26	Metribuzin	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
27	Hexazinon	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
28	Tebuconazol	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
29	Dichlorprop	DIN 38407-35:2010-10	mg/l	0,0001		<0,000030
30	Dimethachlor	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
31	Dimethenamid	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
32	Dimethoat	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
33	Ethidimuron	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
34	MCPA	DIN 38407-35:2010-10	mg/l	0,0001		<0,000030
35	Mecoprop	DIN 38407-35:2010-10	mg/l	0,0001		<0,000030
36	Metazachlor	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
37	Metolachlor	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
38	Diuron	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
39	Methabenzthiazuron	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
40	Chlortoluron	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
41	Isoproturon	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
42	Lenacil	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
43	Dimefuron	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
44	Quinmerac	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
45	Azoxystrobin	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
46	Thiacloprid	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
47	Metoxuron	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
48	Metazachlor-M11 (BH 479-11)	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	0,0001		<0,000030
49	Quecksilber	DIN EN ISO 17852:2008-04	mg/l	0,001		<0,0001

lfd.Nr	Parameter	DIN	Einheit	Grenzwert	GWÜ	Mittel
50	Selen	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	0,01		<0,001
51	Tri & Tetra, Summe	DIN EN ISO 17943:2016-10	mg/l	0,001		n.q.
52	Tetrachlorethen	DIN EN ISO 17943:2016-10	mg/l			<0,0010
53	Trichlorethen	DIN EN ISO 17943:2016-10	mg/l			<0,0010
54	Uran	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	0,01		<0,001

4. Anlage 2, Teil 2 Chemische Parameter (TrinkwV)

lfd.Nr	Parameter	DIN	Einheit	Grenzwert	GWÜ	Mittel
1	Antimon	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	0,005		<0,0010
2	Arsen	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	0,01		<0,001
3	Benzo(a)pyren	DIN EN ISO 17993:2004-03	mg/l	0,00001		<0,0000025
4	Bisphenol A	DIN EN 12673:1999-05	mg/l	0,0025		<0,00010
5	Blei	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	0,01		<0,001
6	Cadmium	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	0,003		<0,0003
7	Chlorit & Chlorat, Summe	DIN EN ISO 10304-4:1999-07	mg/l			<0,05
8	Chlorit	DIN EN ISO 10304-4:1999-07	mg/l	0,06		<0,05
9	Chlorat	DIN EN ISO 10304-4:1999-07	mg/l	0,02		<0,02
10	Kupfer	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	2		<0,0020
11	Nickel	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	0,02		<0,0020
12	Nitrit	DIN EN 26777:1993-04	mg/l	0,1		<0,010
13	PAK, Summe	DIN EN ISO 17993:2004-03	mg/l	0,0001		n.q.
14	Benzo(b)fluoranthen	DIN EN ISO 17993:2004-03	mg/l			<0,000025
15	Benzo(k)fluoranthen	DIN EN ISO 17993:2004-03	mg/l			<0,000025
16	Benzo(ghi)perylen	DIN EN ISO 17993:2004-03	mg/l			<0,000025
17	Indeno(1,2,3-cd)pyren	DIN EN ISO 17993:2004-03	mg/l			<0,000025
18	THM, Summe	DIN EN ISO 17943:2016-10	mg/l	0,01		0,0023
19	Chloroform	DIN EN ISO 17943:2016-10	mg/l			0,0023
20	Monobromdichlormethan	DIN EN ISO 17943:2016-10	mg/l			<0,0010
21	Dibrommonochlormethan	DIN EN ISO 17943:2016-10	mg/l			<0,0010
22	Bromoform	DIN EN ISO 17943:2016-10	mg/l			<0,0010
23	Vinylchlorid	DIN EN ISO 17943:2016-10	mg/l	0,0005		<0,00015

5. Anlage 3, Teil 1 allgemeine Indikatorparameter (TrinkwV)

lfd.Nr	Parameter	DIN	Einheit	Grenzwert	GWÜ	Mittel
1	Aluminium	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	0,2		<0,020
2	Ammonium	DIN 38406-E5:1983-10	mg/l	0,5		<0,01
3	Chlorid	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	mg/l	250		27,2
4	Clostridium perfringens	DIN EN ISO 14189:2016-11	KBE/100 ml	0		0
5	Coliforme Bakterien	DIN EN ISO 9308-1:2017-09	KBE/100 ml	0		0
6	Eisen	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	0,2		<0,012
7	Färbung SAK 436nm	DIN EN ISO 7887:2012-04	m-1	0,5		0,09
8	Geruch (qualitativ)	DIN EN 1622:2006-10 (Anhang C)	ohne			ohne
9	Geschmack (qualitativ)	DIN EN 1622:2006-10 (Anhang C)	ohne			ohne
10	Koloniezahl bei 22°C	TrinkwV §43 (3)	KBE/ml	100		1
11	Koloniezahl bei 36°C	TrinkwV §43 (3)	KBE/ml	100		0
12	Leitfähigkeit (25°C)	DIN EN 27888:1993-11	µS/cm	2790		635
13	Mangan	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	0,05		<0,002
14	Natrium	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l	200		17,4
15	TOC	DIN EN 1484:2019-04	mg/l C			1,77
16	Oxidierbarkeit	DIN EN ISO 8467:1995-05	mg/l O2	5		1,2
17	Sulfat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	mg/l	250		114
18	Trübung	DIN EN ISO 7027-1:2016-11	NTU	1		0,19
19	Wassertemperatur	DIN 38404-4:1976-12	°C			19,8
20	pH-Wert bei Wassertemp.	DIN EN ISO 10523:2012-04	ohne	9,5		7,40
21	Calcitlösekapazität	DIN 38404-10:2012-12	mmol/l	0,1		0,01

weitere Parameter, die nicht in der TrinkwV aufgeführt sind

lfd.Nr	Parameter	DIN	Einheit	Grenzwert	GWÜ	Mittel
1	Calcium	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l			92,0
2	Magnesium	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l			17,9
3	Gesamthärte (°dH)	DIN 38409-6:1986-01	°dH			17,0
4	Gesamthärte WRMG	DIN 38409-6:1986-01	mmol/l CaCO ₃			3,03
5	Härtebereich (WRMG)	WRMG 2013	ohne			hart
6	KS 4,3 (Säurekapazität bis pH 4,3)	DIN 38409-7:2005-12	mmol/l			3,55
7	Wassertemperatur KS 4,3	DIN 38404-4:1976-12	°C			18,1
8	KB 8,2 (Basekapazität bis pH 8,2)	DIN 38409-7:2005-12	mmol/l			0,32
9	Wassertemperatur KB 8,2	DIN 38404-4:1976-12	°C			17,5
10	Gesamtposphor als Phosphat	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l			<0,100
11	Kieselsäure	DIN 38405-D21:1990-10	mg/l			10,19
12	Kalium	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	mg/l			3,9
13	Ionenstärke	DIN 38404-10:2012-12	mmol/l			10,11
14	m-Wert	DIN 38404-10:2012-12	mmol/l			3,49
15	p-Wert	DIN 38404-10:2012-12	mmol/l			-0,31
16	DIC	DIN 38404-10:2012-12	mg/l			3,8
17	Summe Kationen	DIN 38404-10:2012-12	mmol/l			6,45
18	Summe Anionen	DIN 38404-10:2012-12	mmol/l			6,25
19	Ladungsbilanz	DIN 38404-10:2012-12	%			2,9
20	pH-Wert bei Bewertungstemperatur	DIN 38404-10:2012-12	ohne			7,47
21	pH-Wert für Calcitsättigung (über CaCO ₃)	DIN 38404-10:2012-12	ohne			7,49
22	pH-Wert für Calcitsättigung (über CO ₂)	DIN 38404-10:2012-12	ohne			7,49
23	Sättigungsindex	DIN 38404-10:2012-12	ohne			-0,02
24	Chloridazon-desphenyl	DIN 38407-36:2014-09	mg/l			<0,000030
25	Chloridazon-methyl-desphenyl	DIN 38407-36:2014-09	mg/l			<0,000030
26	Dimethachlor-OA (CGA 50266)	DIN 38407-36:2014-09	mg/l			<0,000030
27	Dimethachlor-ESA (CGA 354742)	DIN 38407-35:2010-10	mg/l			<0,000030
28	Dimethachlor (CGA 369873)	DIN 38407-35:2010-10	mg/l			<0,000030
29	Metazachlor-OA (BH 479-4)	DIN 38407-36:2014-09	mg/l			<0,000030
30	Metazachlor-ESA (BH 479-8)	DIN 38407-35:2010-10	mg/l			<0,000030
31	Metolachlor CGA 368208	DIN 38407-35:2010-10	mg/l			<0,000030
32	Metolachlor-OA (CGA 351916) (CGA 51202)	DIN 38407-36:2014-09	mg/l			<0,000030
33	Metolachlor-ESA (CGA 380168) (CGA 354743)	DIN 38407-35:2010-10	mg/l			<0,000030

Besonderheiten für Grenzwerte

Nitrit - Der Grenzwert gilt im Verteilungsnetz. Am Wasserwerksausgang dürfen 0,10 mg/l für Nitrit nicht überschritten werden.

Chlorat - Der Grenzwert gilt am Zapfhahn des Verbrauchers. Am Wasserwerksausgang und im Verteilungsnetz sollen 0,02 mg/l nicht überschritten werden.

Chlorit - Der Grenzwert gilt am Zapfhahn des Verbrauchers. Am Wasserwerksausgang und im Verteilungsnetz sollen 0,06 mg/l nicht überschritten werden.

Trihalogenmethane - Der Grenzwert gilt am Zapfhahn des Verbrauchers. Am Wasserwerksausgang sollen 0,01 mg/l nicht überschritten werden.

Ammonium - Anormale Erhöhungen sind zu untersuchen.

Calcitlösekapazität - Nach Mischung unterschiedlicher Trinkwässer im Verteilungsnetz darf der Grenzwert von 0,10 mmol/l nicht überschritten werden.

Koloniezahl bei 22 °C - Der Grenzwert beträgt in desinfiz. Wasser 20/ml und in Wasserversorgungsanlagen nach §2 Nummer 2 Buchstabe c und d 1000/ml.

Trübung - Der Grenzwert gilt am Wasserwerksausgang. Anormale Veränderungen im gesamten Verteilungsnetz müssen dem Gesundheitsamt angezeigt werden.